

УРАЛГНУДРОМЕЧ



Lloyd's  
Register

# Земснаряд

## NEPTUS

### CSD 60-4115 EDG

Электрический высоковольтный  
питание от дизель генератора  
гидроразмыв+эжекция+фрезерное рыхление  
класс Речной Регистр  
РЕКА-МОРЕ (ЯМАЛ)

## HYBRID

+7 (351) 277 89 50

+7 951 464 545 7

[uralhydromech.com](http://uralhydromech.com)



Компетентному лицу

## Уважаемые коллеги!

От лица нашей компании выражаю свое почтение и прошу обратить Ваше внимание на предложение поставки земснаряда серии NEPTUS собственного производства.

Тип земснаряда – самоходный, сборно-разборный, дизель-электрический земснаряд, с машинным отделением в центральном понтоне, рубкой управления на главной палубе, метод рыхления гидроразрыв с устройством эжекции, устройство подрыва вакуума, технические внедрения для увеличения параметров производительности.

Транспортирование пульпы по плавучему пульпопроводу в виде водогрунтовой смеси (пульпы).


Система рабочих перемещений земснаряда – тросовая.

Судно проектируется под класс «М-СП»- 3.5 (лед 20) по Правилам Речного регистра.

Земснаряд имеет сборно-разборную (блочную) конструкцию, допускающую транспортировку автомобильным, железнодорожным или морским транспортом.

### Инсталляция земснаряда

1	Тип насоса земснаряда гарантия 1 000 000 м.куб.	GP-RUS-4115
2	Подача насоса	4400
3	Производительность по сухому грунту 10%	400 м3/час
	Производительность по сухому грунту 20% max (узел УН-G)	880 м3/час
4	Напор	115 м
5	Мин/макс Глубина выемки (угол ГЗУ 5° / 45°)	3/15 м
6	Дистанция транспортировки материала	3000m
7	Категория разрабатываемых грунтов	I-III
8	Длина	~40 м
9	Диаметр трубы мм \ дюйм	630 mm / 24 inch



Материал основных элементов корпуса и других конструкций предусмотреть из стали с пределом текучести ReH = 235 Мпа. Судовая сталь РСА, РСВ.

Конструкция земснаряда соответствует общим требованиям безопасности, «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», соответствует общим требованиям действующих норм и правил РФ в части охраны окружающей среды, промышленной безопасности, санитарии.

## Архитектура судна и общее расположение

Корпус земснаряда состоит из восьми прямобортных понтонов прямоугольной формы. При сборке понтонов земснаряда, в носовой оконечности образуется прорезь -9-19шп, которая обеспечивает перемещение рамы грунтозаборного устройства. Носовая и кормовая оконечность земснаряда имеет подзоры. В корпусе боковых понтонов расположены цистерны запаса топлива, сточной и пресной воды. В корпусе носового центрального понтона расположено машинное отделение. На специальной площадке, расположенной в носовой части центрального понтона установлена рубка управления.

- багермейстерская рубка; (модуль второго яруса)
- место для отдыха экипажа, приема пищи и проведения совещаний, (модуль первого яруса)
- санитарно-гигиеническое помещение;
- кладовая, мастерская. (Центральный кормовой понтон)
- центральный понтон, боковые понтоны.

Корпуса боковых понтонов – сухие отсеки. Понтоны корпуса земснаряда разделены поперечными водонепроницаемыми переборками на 16 отсеков. В форпике центрального понтона предусмотрены кингстонные ящики.

В корпусе центрального понтона расположено машинное отделение, с грунтовым насосом с электрическим приводом и высоковольтным оборудованием. В корпусе кормового центрального понтона предусмотрена кладовая, на специальном портале, над прорезью перед рубкой управления, расположена рамоподъемная лебедка.

В носовой и кормовой частях, на палубах боковых понтонов предусмотрено носовой и кормовое палубное устройство.

Доступ в машинное отделение обеспечивается через съемные капы.

Для расчетов остойчивости, непотопляемости, прочности и проектирования судовых устройств и систем, противопожарного снабжения руководствуясь требованиями Правил РРР.

В соответствии с согласованным Заказчиком общим расположением, в носовой части, на главной палубе установлена рубка 1-ого яруса, где предусмотрены офис и комната отдыха экипажа. На крыше рубки 1-ого яруса предусмотрена рубка управления.

Рубка управления оборудована мебелью для отдыха экипажа. Судно оборудовано биотуалетом.

Рубка управления – съемная, установлена на фундаменте.

Кап доступа в машинное отделение установлены на палубе центрального понтона, Кап – съемный, установлен на фундаменте.

Для спуска/подъема во все отсеки земснаряда, на площадку для рамоподъемной лебедки и палубу рубки управления, установлены вертикальные двух прутковые трапы.

Для доступа в машинное отделение установлен наклонный трап.

Дверь в машинное отделение – стальные, брызгонепроницаемые.

Двери в рубку управления – стальная, брызгонепроницаемая.

<b>Автономность судна по запасам:</b>	<b>Вместимость судовых цистерн:</b>
- пресной воды – 9 суток	Цистерна топливная, 4шт..... 10,0 м3
- сточной воды – 10 суток	Цистерна топливная, 2шт..... 6,0 м3
- сбору нефтесодержащих вод – 8,3 суток	Цистерна расходного топлива, 2шт..... 1,6/2,5 м3
- по запасам топлива – 7 суток	Цистерна сбора нефтесодержащих вод..... 2,5 м3
	Цистерна сточных вод..... 5,0 м3
	Цистерна пресной воды..... 7,5 м3

### Ремонтопригодность

Для обеспечения сервисного обслуживания и ремонта механизмов, оборудования и рабочих устройств, установленных на судне, предусматривается:

- размещение основных и вспомогательных механизмов и оборудования в соответствующих помещениях, обеспечивающих нормальные подходы, обслуживание и доступ при техническом осмотре и ремонте;
- прокладка трубопроводов и систем, обеспечивающая удобство монтажа и демонтажа труб и арматуры, их осмотра и профилактического ремонта;
- возможность выгрузки механизмов и оборудования из машинного отделения за борт и погрузки его в машинное отделение;
- размещение обухов над механизмами и оборудованием для подвешивания при ремонте и монтаже;
- снабжение судна комплектом запасных частей, в соответствии с техническими условиями на поставку механизмов и оборудования.





## Район и условия эксплуатации и экипаж

Район эксплуатации – в соответствии с классом, бассейны разряда «М-СП»

Эксплуатация земснаряда при температуре наружного воздуха:

- **летом до +40°C** при влажности до 70%;

- **зимой до -10°C** при влажности до 85%;

- при холодном отстое до -40°C.


Эксплуатация земснаряда в ледовых условиях не допускается.

## Общесудовая часть

2.1 Главные размерения и основные характеристики земснаряда

Длина габаритная L <sub>габ</sub> , м.....	41,90
Длина по КВл L, м.....	29,93
Ширина по КВл В, м.....	9,26
Ширина габаритная В <sub>габ</sub> , м.....	9,58
Высота борта Н, м.....	2,40
Надводный габарит Н <sub>габ</sub> , м.....	12,75
Осадка в грузу Т, м.....	1,32
Водоизмещение при осадке Т=1,32м, т.....	300,3
Производительность по воде, м <sup>3</sup> /ч.....	4400
Глубина разработки, м.....	2,0-15,0
Экипаж, чел.....	5

Для возможности строповки, погрузки и монтажа, понтоны земснаряда оборудованы специальными обухами. Для возможности спуска и вытаскивания земснаряда на берег в кормовой оконечности предусмотрена установка специальных обухов.



Леерное ограждение высотой 1100мм устанавливается:

- по периметру палубы земснаряда;
- по периметру крыши рубки управления.
- на палубе центрального понтона

Привальный брус

По наружному борту и носовым транцам боковых понтонов, на 30мм ниже уровня палубы, устанавливается деревянный привальный брус 150x200мм.

На судне устанавливается изоляция и зашивка в рубке управления. В качестве изоляционного материала установлен теплозвукоизоляционный негорючий материал, толщиной 40мм.

В качестве якорного устройства на земснаряде используется кормовая лебедка.

Швартовное устройство включает четыре двухтумбовых кнехта I Б-140 ГОСТ 11265-73 на фундаментах, расположенные на боковых понтонах. Данные кнехты являются также буксирными.

На земснаряде имеются два спасательных круга, один из которых с самозажигающимся буйком, другой – со спасательным линем.

На судне предусматриваются три спасательных жилета: один – в МО, два – в рубке управления.

На палубе боковых понтонов, в оконечностях, по Пр.Б и ЛБ установлены четыре съемные стойки, для несения круговых огней

Грунтозаборная и грунтопроводная система земснаряда состоит из следующих основных компонентов:

- грунтозаборное устройство (ГЗУ);
- всасывающий трубопровод;
- грунтовый насос;
- напорный пульпопровод;
- плавучий пульпопровод.

Рама грунтозаборного устройства представляет собой ферменную конструкцию. Крепление рамы с корпусом – шарнирное, выполнено при помощи оси на раме и специальных обухов, расположенных в прорези земснаряда, которая шарнирно прикрепляется к главному понтону.

Конструкция рамы обеспечивает конфигурацию всасывающего пульпопровода обеспечивающую минимальные потери при всасывании.

В металлоконструкцию рамы установлен трубопровод подачи воды на размыв. В верхней части рамы приварена площадка для обслуживания. Корпус земснаряда имеет приваренные обухи, к которым через оси крепится рама ГЗУ. Оси имеют смазочные устройства.

На раму устанавливается основной всасывающий трубопровод, а также монтируются трубопровод подачи воды на размыв, а также трапы для перемещения по раме. На передней части рамы установлено рамоподъемное устройство, состоящее из стальных щек с валом и установленным на нём нижним рамоподъемным блоком.

Всасывающий грунтопровод оборудован эластичным трубопроводом, позволяющий опускать раму грунтозаборного устройства на угол 45°.

Нагнетательный грунтопровод, выходящий из грунтового насоса, выведен на палубу центрального понтона и отведен за кормовой транец.

Стрела шарнирно закреплена на транце боковых понтонов и при помощи растяжек раскреплена с корпусом земснаряда.

Оголовок стрелы оборудован тремя блоками с подшипниками качения.

На раме, в районе отбойного листа, закрепляется подвеска с полиспадом и двумя блоками.

В машинном отделении устанавливается грунтовый насос и привод..

Перед грунтовым насосом предусмотрена установка ревизии.

Машинное отделение оборудуется автономной искусственной приточной системой вентиляции. Для нагнетания воздуха в машинном отделении, установлен осевой вентилятор ВОС и две крышки вентиляционные.

Рубка управления оборудуется автономной естественной приточно-вытяжной системой вентиляции. Сухие отсеки оборудуются приточно-вытяжной естественной вентиляцией. Вентиляция осуществляется через головки воздушные.

### Система технической воды

Система предусматривается для подачи воды:

- на промывку сальников грунтового насоса;
- на создания вакуума во всасывающем трубопроводе грунтового насоса;
- на подачу забортной воды к переносным эжекторам на осушение сухих отсеков земснаряда;
- на аварийное осушение МО.

### На земснаряде предусмотрена установка трех консольных полноповоротных ручных кранов:

- для обслуживания грунтового насоса и оборудования МО, г/п 5т, с вылетом 3,5м, высота подъема 4,0м;
- для обслуживания гидроразмыва и гибкой всасывающей трубы, г/п 1,0т, с вылетом 3,2м, высотой подъема 3,2м;
- для обслуживания места подключения с плавучим пульпопроводом, г/п 0,5т, с вылетом 2,0м, высота подъема 3,2м.

### Мост соединительный

Над прорезью, установлен мост соединительный.

Конструкция моста состоит из сварной двутавровой балки 10х180/8х200/10х180. В качестве стоек принята труба Ø159х10. Высота моста над палубой 650мм.

### Фальшборт

На главной палубе, по Пр.Б и ЛБ предусмотрена установка фальшборта высотой 1100мм. Толщина обшивки фальшборта выполнена из листовой стали марки РС А ГОСТ Р52927-2008 (ReH=235МПа), толщиной 4мм.

Обшивка фальшборта, подкрепляется рамными стойками толщиной 5,0мм, установленными через шпацию с РЖ, из равнополочного уголка 50х50х4. В районе стыковки с палубой, в обшивке фальшборта, выполнены штормовые портики, окантованные прутком.

### Кринолин

В носовой оконечности, за носовым транцем предусмотрен носовой кринолин, шириной 8,1 м, длиной 5,2м. Кринолин установлен на 0,57м ниже главной палубы.

Обшивка настила кринолина выполняется из листовой стали марки РС А ГОСТ Р52927-2008 (ReH=235МПа), толщиной 4мм. В качестве основных балок кринолина приняты продольные brackets толщиной 5,0мм. Brackets кринолина подкреплены РЖ из равнополочного уголка 75х75х5. Через шпацию с холостыми РЖ кринолина из уголка 75х75х5 установлены балки таврового сварного профиля 6х170/8х80.

На кринолине предусмотрен ограничитель буксирного троса из трубы 159х8.



### Система гидравлического рыхления (гидроразрыв):

Подачу воды на коллекторы, установленные на ГЗУ, обеспечивает насосный агрегат подачей 1600м<sup>3</sup>/ч, напором 90м. Струя воды, выходящая из сопел под большим давлением, разрушает слежавшийся грунт, насыщает его водой и обеспечивает эффективный забор пульпы всасывающей частью грунтоприемника.

### Система майнообразования

Система обслуживается одним насосом с подачей 2000м<sup>3</sup>/ч, при напоре 21м. В соответствии с согласованным общим расположением, установка насоса выполнена на палубе кормового центрального понтона. Забор воды осуществляется при помощи гибкой вставки опущенной в воду. Нагнетательные трубопроводы подают воду на Пр.Б и ЛБ к соплам, обеспечивающим струи воды направленные от земснаряда, тем самым обеспечивая отгон льдин от корпуса и не допускают обледенения акватории вокруг корпуса, при работе в зимний период.

### Обогрев палубы

Для антиобледенения палубы на судне в составе проекта разработана схема обогрева палубы. Обогрев палубы осуществляется над сухими отсеками, форпиком и ахтерпиком левого и правого бортов. В качестве элемента обогрева используется нагреватели ЕК типа ЭНГКЕх определённой длины напряжением питания ~220В. Нагреватель представляет собой кабель, который при подачи питания на него нагревается до температуры не выше 60°C.

Ограничение температуры нагрева нагревателя ЕК осуществляется термодатчиком ВК, который измеряет температуру нагрева нагревателя ЕК и в случае достижения температуры уставки (0...60°C) отключает его.

Схема обогрева палубы включает в себя четыре щита нагрева палубы ЩНП1...ЩНП5. Каждый из щитов запитан ~220В от ГРЩ по индивидуальному фидеру.

### Электроотопление

В составе проекта разрабатывается схема электроотопления помещений земснаряда

В качестве грелок используются электрогрелки ГСЭР-1200М-380-3ф каждая мощностью 1200Вт напряжением питания 380В трёхфазного переменного тока и грелки ГСЭР-600М-380-3ф каждая мощностью 600Вт напряжением питания 380В трёхфазного переменного тока. Грелки имеют встроенный термостат и выключатель.

Грелки располагаются в следующих помещениях:

- в рубке управления – 2шт. типа ГСЭР-600М-380-3ф;
- в офисе – 1шт. типа ГСЭР-600М-380-3ф;
- в комнате отдыха экипажа – 1шт. типа ГСЭР-600М-380-3ф;
- в машинном отделении - 12шт. типа ГСЭР-1200М-380-3ф;

Питание грелок, расположенных в машинном отделении от разработанного в настоящем проекте щита отопления МО Г/1. Щит отопления Г/1 запитан от ГРЩ и расположен в машинном отделении.

Питание грелок в рубке управления осуществляется от ПУ ЛБ и ПУ Пр.Б

Питание грелок в офисе и комнате отдыха осуществляется от распределительного щита РЩ рубки 1-го яруса.





### Свайное устройство

Свайное устройство состоит из одной закорной сваи, установленной за кормовым транцем. Для гарантированной фиксации земснаряда над местом работы, опускается закорная свая – осуществляется перезакол.

Сваи изготовлены из толстостенной трубы наружным диаметром 630 мм, толщиной 16 мм, общей длиной 17м.

### СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ


В составе систем судовой энергетической установки предусмотрены:

- система газовыпускная,
- система топливная,
- система охлаждения,
- система масляная.

Материалы и оборудование соответствуют требованиям Правил РРР.

Трубопроводы надежно закрепляются подвесками. Арматура снабжается отличительными планками с соответствующими надписями. В местах прохода трубопроводов через палубу устанавливаются переборочные стаканы и вварыши.

Все трубопроводы в цехе подвергаются гидравлическому испытанию на прочность, а после монтажа на судне испытываются на плотность.



### Дизельная силовая установка

Марка ДГУ	Mitsubishi
Мощность ДГУ	3280 kw
voltage-volt	6300 B
Марка ДГУ	Mitsubishi
Парковочный ДГУ	70 kw
voltage-volt	380 B

Система управления

Реализована на базе русифицированного контроллера Deif CGC-400

Функции:

Запуск и останов электроагрегата

Управление электроагрегатом по программе, установленной в контроллере

Управление коммутационным аппаратом силовой цепи (генераторным выключателем)

Аварийно-предупредительная сигнализация и защита (оповещение об аварии и отключение агрегата)

Сбор и вывод параметров работы дизельного двигателя и вырабатываемой энергии

Высоковольтное распределительное устройство (ВРУ)

Функции:

Дифференциальная защита обмоток генератора и шин РУ

Защита по перегреву обмоток генератора, по температуре подшипников генератора

Система учета выработанной электроэнергии



<b>Тип электро</b>	
<b>Привод насоса земснаряда</b>	
Марка двигателя	электро мотор
Мощность двигателя	1630 kW
voltage-volt	6000
<b>Высоковольтное оборудование</b>	
Вводная ячейка	1
Высоковольтный щит рыхлителя	1
Высоковольтный щит основного мотора	1
Трансформатор	1
Реактор	1



Комментарий к электрической версии NEPTUS EG  
 менее прихотлив в обслуживании  
 дешевле в обслуживании  
 в наличии ЗИП  
 подключение через ДГУ (на берегу или судне)  
 возможность замены дизеля ДГУ на СПГ  
 возможность подключение к электросетям (энергия дешевле)  
 всегда стабилен в работе  
 легче переносит критические ситуации  
 меньше простоев  
 меньше совокупная потребляемость энергии  
 меньше срок окупаемости  
 дешевле себестоимость куб материала





Все электрооборудование применяемое на земснаряде соответствует требованиям «правил устройства электроустановок», «правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», требования нормативных документов.

Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции применяемого электрооборудования соответствуют параметрам электроустановок, условиям окружающей среды и требованиям ПУЭ.

Все электрооборудование входящие в комплект поставки имеют климатическое исполнение «У» с категорией размещения 1, 2, 3.

Компоновка оборудования земснаряда выполнена с учетом требования «правил устройства электроустановок» в части обеспечения минимально допустимой ширины прохода между корпусами и пультами управления.

На металлических частях электрооборудования которое может оказаться под напряжением, установлены видимые элементы для соединения защитного заземления. Рядом с каждым элементом расположен символ «Заземление»

Вращающиеся части двигателей имеют защитные ограждения.

У органов управления земснаряда имеются четкие несмываемые надписи, указывающие четкие назначения движений.

Схема электро снабжения по высокой стороне 6 кВ, КТП однострансформаторное.

Возможность выводить высоковольтный электродвигатель отдельно от КТП для проведения ремонта. Соблюдена селективность.

Кабельная продукция: используется медный кабель, соответствующего сечения согласно нагрузки, с изоляцией не распространяющей горение.

Высоковольтный электродвигатель по техническим характеристикам и габаритно-присоединительным размерам будет соответствовать (А4-355-L4У3 250кВт и А4-450-8У3 630кВт)

Оборудование будет Российского или Европейского производителя соответствующего качество, безотказной работы на весь период гарантии, согласно ТЗ.

Амперметр - основной эл.двигатель, двигатель насоса гидроразмыва, тех.насос, один на все лебедки.

Киловольтметр - основной двигатель, двигатель насоса гидроразмыва.

Вакуумметр - всасывающая магистраль основного насоса, рыхлителя

Манометр - напорная магистраль: тех насоса, основного насоса, насоса гидроразмыва

Система контроля электрооборудования и КИП организована в рубке управления с дублированием в машинном отделении.

Основным родом тока бортовой электросети на земснаряде принимается переменный трёхфазный ток, напряжением 6000В, частотой 50Гц.

- 6000В трёхфазного тока для питания электродвигателя грунтового насоса, электродвигателя насоса гидрорыхления и трансформатора 6/0,4кВ;
- 380В трёхфазного тока для питания электроприводов технологических электроприводов, общесудовых силовых потребителей;
- 220В (фаза-ноль) для питания осушительных насосов, сетей основного освещения, бытового оборудования;
- 12В переменного тока для сетей переносного (ремонтного) освещения.



### Распределение электроэнергии сети 6кВ

Распределение электроэнергии 6кВ выполняется по трёхфазной трёхпроводной изолированной системе.

Для распределения электроэнергии 6кВ применено распределительное устройство 6кВ (РУ 6кВ) в составе:

- ячейка ввода;
- ячейка электродвигателя грунтового насоса;
- ячейка электродвигателя насоса гидрорыхления;
- ячейка трансформаторная.

### Распределение электроэнергии сети 380/220В

Распределение электроэнергии сети 380В/220В выполняется по трёхфазной четырёхпроводной изолированной системе от трансформатора, напряжением 6/0,4кВ.

Распределение осуществляется через главный распределительный щит (ГРЩ). В качестве вторичных распределительных щитов в проекте применены:

- щит осушительных насосов (ЩОН) для распределения электроэнергии по осушительным насосом в сухих отсеках;
- щит распределительный (РЩ) для распределения электроэнергии по потребителям;
- пульт управления, секции левого борта и правого борта (ПУГ ЛБ и ПУ Пр.Б) для распределения электроэнергии по сети освещения рубки управления, наружного освещения, электротоплению рубки управления, папильонажных лебёдок и рамоподъёмной лебёдки;
- щит отопления МО (Г/1) для распределения электроэнергии по электрогрелкам машинного отделения;

Для распределения электроэнергии сети 6кВ в проекте применяется кабель марки ПвПуг. Для всех остальных сетей применяются кабели марки КГН, КНРк, КНРЭк. Для сетей сигнализации, связи и измерительным цепям применяются кабели марки КМПВЭ, КУПЭВ, КНРЭк.

Проектом допускается применение других марок кабеля с аналогичными характеристиками.

Прокладка кабельных трасс выполняется при помощи скоб-мостов, кабельных панелей и в кабельных каналах по технологии, принятой на заводе-строителе. В местах возможных механических повреждений кабель прокладывается в трубах либо закрывается защитным кожухом.

Проходы кабелей через водонепроницаемые переборки и палубы осуществляются либо с помощью индивидуальных сальников и трубных стояков с сальниками либо с помощью кабельных коробок.

Для распределения электроэнергии и защиты потребителей 380/220В при перегрузках, утечек тока на землю и коротких замыканий на земснаряде устанавливается главный распределительный щит.

Конструктивно ГРЩ представляет собой четырёхсекционный металлический шкаф напольного исполнения с распределительными шинами внутри и съёмными панелями снаружи. Щит закрытого исполнения, обслуживание предусматривается с лицевой стороны. Разделение секций следующее:

- секция трансформатора;
- секция насоса майнообразователя.
- секция насосов технического водоснабжения;
- секция потребителей 380/220В.

ГРЩ оснащён всей необходимой контрольно-измерительной, светосигнальной, защитной и коммутационной аппаратурой.





Для возможности распределения электроэнергии по потребителям рубке управления располагается распределительный щит РЩ.

От РЩ получают питание ~380/220В переменного трёхфазного тока следующие потребители:

- электрогрелки;
- сеть освещения помещений рубки;
- розетки в помещениях рубки

Для индикации наличия питания ~380В предусматривается сигнальная лампа.

Конструктивно РЩ представляет собой стандартную навесную конструкцию.

РЩ получает питание ~380В + N от ГРЩ

Для возможности распределения электроэнергии по осушительным насосам сухих отсеков, фор-пика и ахтерпика на судне в машинном отделении располагается щит осушительных насосов ЩОН

Для защиты отходящих фидеров предусмотрены автоматические выключатели типа.

Для индикации наличия питания ~220В предусматривается сигнальная лампа

Конструктивно ЩОН представляет собой стандартную навесную конструкцию

ЩОН получает питание ~220В от ГРЩ

Управление электродвигателем грунтового насоса предусмотрено как местное с ячейки РУ 6кВ, так и дистанционное на ПУ Пр.Б. При местном и дистанционном управлении предусмотрены следующие органы управления:

- кнопка «Экстренный стоп»;
- кнопки «Пуск» и «Стоп»

Для индикации напряжения питания и потребляемого тока в ячейке РУ 6кВ электродвигателя грунтового насоса предусмотрены амперметр и вольтметр, а в ПУ Пр.Б только амперметр

Управление электродвигателем насоса гидрорыхления предусмотрено как местное с ячейки РУ 6кВ, так и дистанционное на ПУ Пр.Б. При местном и дистанционном управлении предусмотрены следующие органы управления:

- кнопка «Экстренный стоп»;
- кнопки «Пуск» и «Стоп»

Для индикации напряжения питания и потребляемого тока в ячейке РУ 6кВ электродвигателя насоса гидрорыхления предусмотрены амперметр и вольтметр, а в ПУ Пр.Б только амперметр

На судне предусматривается установка осушительных насосов

Электропривод каждого из осушительных насосов включает в себя следующие элементы:


- пусковое устройство с конденсатором и автоматическим выключателем;
- однофазный электродвигатель 220В 50Гц 0,6кВт, 3А;
- датчик уровня (поплавковый выключатель)

Все элементы электропривода входят в комплект поставки насоса

Работа каждого из насоса осуществляется автоматически при срабатывании датчика уровня.

Насосы запитаны от щита осушительных насосов (ЩОН).

В качестве переносного освещения применяются штепсель-трансформаторы ШТПО-220/12-66-ОМ1 в сборе. Переносное освещение предусматривается в машинном отделении и в рубке управления



Также предусматривается сеть двойных розеток для открытой установки в рубке управления. Питание ~220В светильников и штепсель-трансформаторов в машинном отделении, светильников в ахтерпике, форпике и сухих отсеках осуществляется от ГРЩ.

Для защиты от грозовых перенапряжений на крыше рубки управления монтируется молниеотводное устройство состоящее из молниеприёмника, токоотвода и заземлителя. Молниеприёмник представляет собой стальной стержень диаметром 13 мм, защищённый антикоррозионным покрытием и возвышающийся над оборудованием установленным на крыше рубки управления (прожекторы и др.) не менее чем на 300мм. Отводящий провод от молниеприёмника представляет собой многопроволочный медный провод площадью сечения 70мм<sup>2</sup>.

### 10.12 Аэрозольное пожаротушение

10.12.1 Проектом предусмотрена установка судовой стационарной системы аэрозольного объёмного пожаротушения.

- щит управления и сигнализации ЩУС АОТ 1/3, располагающийся в рубке управления;
- щит промежуточных реле ЩПР 2.0, располагающийся в рубке управления;
- соединительный ящик СВК1, располагающийся в МО;
- светозвуковой оповещатель ОСКС, располагающийся в МО;
- генераторы огнетушащего аэрозоля СОТ-1М (3 шт.), располагающиеся в МО.

10.12.2 В случае пожара в МО, где установлены генераторы огнетушащего аэрозоля, они приводятся в действие посредством соответствующей кнопки на ЩУС АОТ1/3. Предварительно посредством щита промежуточных реле включается оповещатель ОСКС в МО, указывающий на необходимость покинуть данное помещение;

10.12.3 Питание -24В щита управления и сигнализации, а также щита промежуточных реле осуществляется от ПУ ЛБ. Для этого в ПУ ЛБ встроен блок питания UZ ~380/-24В.

### 10.13 Авральная сигнализация

10.13.1 Проектом предусматривается авральная сигнализация (RDB 68.08-026-025Э4). В состав авральной сигнализации входят:

- панель сигнализации СС1 из состава общесудовой АПС, встроенной в ПУ ЛБ;
- щит клеммный ЩК АПС из состава общесудовой АПС, установленный в МО;
- комбинированные сигнализаторы СА/1 и СА/2, устанавливаемые в МО;
- звукового сигнализатора СА/5, устанавливаемый на крыше рубки управления;
- кнопки SB1, встроенной в ПУ ЛБ.

10.13.2 При нажатии кнопки SB1 на ПУ ЛБ будут приведены в действие сигнализаторы СА/1, СА/2 и СА/5.

10.13.3 Питание -24В на сигнализаторы поступает от выходов панели СС1, которая в свою очередь питается от встроенного в ПУ ЛБ блока питания UZ ~380/-24В.





#### 10.14 Сигнализация обнаружения пожара

10.14.1 В составе проекта разработана сеть сигнализации обнаружения пожара. Сигнализация обнаружения пожара включает в себя следующее:

- панель сигнализации СС1 из состава общесудовой АПС, встроенной в ПУ ЛБ;
- щит клеммный ЩК АПС из состава общесудовой АПС, установленный в МО;
- контактный извещатель ИПВ с порогом срабатывания +65°C по температуре – 5шт.;
- ручной контактный извещатель ИРВ - 2шт.

10.14.2 Контактные извещатель ИПВ расположены в МО, в офисе и в комнате отдыха. Ручные извещатели ИРВ расположены у выходов из МО по левому и правому бортов.

10.14.3 В случае срабатывания любого из извещателей панель сигнализации СС1 приводит в действие внутренний звуковой сигнал с указанием места срабатывания извещателя. При квитировании сигнала с кнопки на панели СС1 звуковой сигнал прекращается. В случае, если квитирование сигнала о пожаре не произойдет в течении более 120 секунд панель СС1 подаст питание на сигнализаторы авральной сигнализации в МО и на крыше рубки управления.

#### 10.15 Общесудовая аварийно-предупредительная сигнализация

10.15.1 В составе проекта разработаны схемы общесудовой аварийно-предупредительной сигнализации (RDB 68.08-026-027Э4). Общесудовая АПС включает в себя аварийные сигналы и сигналы исполнительной сигнализации работы механизмов.

10.15.2 В состав данных схем входят следующие элементы:

- щит клеммный АПС (ЩК АПС), расположенный в МО;
- оборудование сигнализации судовых систем СС1 типа СС-24-30М, расположенной в ПУ ЛБ;
- оборудование сигнализации судовых систем СС1 типа СС-24-30М, расположенной в ПУ Пр.Б.
- датчики-реле уровня поплавковые РОС 401-1 в качестве устройств контроля наличия воды в отсеках.

10.15.3 Большая часть аварийных сигналов и сигналов исполнительной сигнализации собирается в ЩК АПС, а затем поступает на панели СС1, расположенные в ПУ ЛБ и ПУ Пр.Б. Остальная часть поступает непосредственно на панели СС1.

На панель СС1, расположенной в ПУ ЛБ поступает следующие сигналы:

- сигнал АПС «Вода в форпике ЛБ» от датчика-реле уровня СС/2, расположенного в форпике ЛБ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Вода в отсеке №1 ЛБ» от датчика-реле уровня СС/4, расположенного в сухом отсеке №1 ЛБ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Вода в отсеке №2 ЛБ» от датчика-реле уровня СС/6, расположенного в сухом отсеке №2 ЛБ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Вода в отсеке №3 ЛБ» от датчика-реле уровня СС/8, расположенного в сухом отсеке №3 ЛБ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Вода в отсеке №4 ЛБ» от датчика-реле уровня СС/10, расположенного в сухом отсеке №4 ЛБ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС
- сигнал АПС «Вода в ахтерпике ЛБ» от датчика-реле уровня СС/12, расположенного в ахтерпике ЛБ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Вода в ахтерпике/кладовой» от датчика-реле уровня СС/14, расположенного в ахтерпике/кладовой. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Вода в МО» от датчиков-реле уровня СС/16...СС/18, расположенных в МО. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Утечка РУ 6кВ» от ячейки ввода РУ 6кВ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Низкое R 380/220В» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- сигнал АПС «Авария ячейки TV1» от ячейки трансформатора TV1 РУ 6кВ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;

- сигнал АПС «Отказ температурного реле TV1» от температурного реле ТР трансформатора TV1. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Расцепление TV1» от температурного реле ТР трансформатора TV1. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Тревога TV1» от температурного реле ТР трансформатора TV1. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Пожар в МО» от датчиков пожарной сигнализации в МО. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Пожар 1 ярус» от датчиков пожарной сигнализации в помещениях рубки 1-го яруса;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Аврал» от кнопки SB1 авральной сигнализации в ПУ ЛБ;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Вентилятор МО в работе» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Авария майнообразователя» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Майнообразователь вкл.» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Кормовая папильонажная лебёдка ЛБ ТРАВИТЬ» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Кормовая папильонажная лебёдка ЛБ ВЫБИРАТЬ» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Носовая папильонажная лебёдка ЛБ ТРАВИТЬ» блок-контакта контактора КМ3 в ПУ ЛБ;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Носовая папильонажная лебёдка ЛБ ВЫБИРАТЬ» блок-контакта контактора КМ4 в ПУ ЛБ;
  - сигнал АПС (без звука) «Ограничение спуска рамоподъёмной лебёдки» от конечного выключателя СС/44;
  - сигнал АПС «Ограничение подъёма рамоподъёмной лебёдки» от конечно-го выключателя СС/42
  - сигнал исполнительной сигнализации «Рамоподъёмная лебёдка СПУСК» от блок-контакта контактора КМ1 в ПУ ЛБ;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Рамоподъёмная лебёдка ПОДЪЁМ» от блок-контакта контактора КМ2 в ПУ ЛБ.
- На панель СС1, расположенной в ПУ Пр.Б поступает следующие сигналы:
- сигнал исполнительной сигнализации «Носовая папильонажная лебёдка Пр.Б ТРАВИТЬ» блок-контакта контактора КМ2 в ПУ Пр.Б;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Носовая папильонажная лебёдка Пр.Б ВЫБИРАТЬ» блок-контакта контактора КМ1 в ПУ Пр.Б;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Кормовая папильонажная лебёдка Пр.Б ТРАВИТЬ» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Кормовая папильонажная лебёдка Пр.Б ВЫБИРАТЬ» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «ЭД насоса тех. воды вкл.» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Авария ЭД насоса тех. воды» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «ЭД насоса гидрорыхления вкл.» от ячейки РУ 6кВ электродвигателя насоса гидрорыхления. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;



- сигнал АПС «Отказ температурного реле TV1» от температурного реле ТР трансформатора TV1. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Расцепление TV1» от температурного реле ТР трансформатора TV1. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Тревога TV1» от температурного реле ТР трансформатора TV1. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Пожар в МО» от датчиков пожарной сигнализации в МО. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Пожар 1 ярус» от датчиков пожарной сигнализации в помещениях рубки 1-го яруса;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Аврал» от кнопки SB1 авральной сигнализации в ПУ ЛБ;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Вентилятор МО в работе» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Авария майнообразователя» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС; сигнал исполнительной сигнализации «Майнообразователь вкл.» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Кормовая папильонажная лебёдка ЛБ ТРАВИТЬ» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Кормовая папильонажная лебёдка ЛБ ВЫБИРАТЬ» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Носовая папильонажная лебёдка ЛБ ТРАВИТЬ» блок-контакта контактора КМ3 в ПУ ЛБ;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Носовая папильонажная лебёдка ЛБ ВЫБИРАТЬ» блок-контакта контактора КМ4 в ПУ ЛБ;
  - сигнал АПС (без звука) «Ограничение спуска рамоподъёмной лебёдки» от конечного выключателя СС/44;
  - сигнал АПС «Ограничение подъёма рамоподъёмной лебёдки» от конечного выключателя СС/42
  - сигнал исполнительной сигнализации «Рамоподъёмная лебёдка СПУСК» от блок-контакта контактора КМ1 в ПУ ЛБ;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Рамоподъёмная лебёдка ПОДЪЁМ» от блок-контакта контактора КМ2 в ПУ ЛБ.
- На панель СС1, расположенной в ПУ Пр.Б поступает следующие сигналы:
- сигнал исполнительной сигнализации «Носовая папильонажная лебёдка Пр.Б ТРАВИТЬ» блок-контакта контактора КМ2 в ПУ Пр.Б;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Носовая папильонажная лебёдка Пр.Б ВЫБИРАТЬ» блок-контакта контактора КМ1 в ПУ Пр.Б;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Кормовая папильонажная лебёдка Пр.Б ТРАВИТЬ» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «Кормовая папильонажная лебёдка Пр.Б ВЫБИРАТЬ» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «ЭД насоса тех. воды вкл.» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Авария ЭД насоса тех. воды» от ГРЩ. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «ЭД насоса гидрорыхления вкл.» от ячейки РУ 6кВ электродвигателя насоса гидрорыхления. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;

- сигнал АПС «Перегрев ЭД насоса гидрорыхления» - сигнал резервный;
  - сигнал исполнительной сигнализации «ЭД насоса гидрорыхления откл.» от ячейки РУ 6кВ электродвигателя насоса гидрорыхления. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «ЭД насоса гидрорыхления откл. по защите» от ячейки РУ 6кВ электродвигателя насоса гидрорыхления. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал исполнительной сигнализации «ЭД грунтового насоса вкл.» от ячейки РУ 6кВ электродвигателя грунтового насоса. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Перегрев ЭД грунтового насоса» - сигнал резервный;
  - сигнал исполнительной сигнализации «ЭД грунтового насоса откл.» от ячейки РУ 6кВ электродвигателя грунтового насоса. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «ЭД грунтового насоса откл. по защите» от ячейки РУ 6кВ электродвигателя грунтового насоса. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «ЭД грунтового насоса откл. по защите» от регулятора возбуждения РВ электродвигателя грунтового насоса. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «РВ готов к вкл.» от регулятора возбуждения РВ электродвигателя грунтового насоса. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Стоп РВ от аварийной кнопки» от регулятора возбуждения РВ электродвигателя грунтового насоса. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Вода в ахтерпике Пр.Б» от датчика-реле уровня СС/30, расположенного в ахтерпике Пр.Б. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Вода в отсеке №4 Пр.Б» от датчика-реле уровня СС/28, расположенного в сухом отсеке №4 Пр.Б. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Вода в отсеке №3 Пр.Б» от датчика-реле уровня СС/26, расположенного в сухом отсеке №3 Пр.Б. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Вода в отсеке №2 Пр.Б» от датчика-реле уровня СС/24, расположенного в сухом отсеке №2 Пр.Б. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Вода в отсеке №1 Пр.Б» от датчика-реле уровня СС/22, расположенного в сухом отсеке №1 Пр.Б. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
  - сигнал АПС «Вода в форпике Пр.Б» от датчика-реле уровня СС/20, расположенного в форпике Пр.Б. Сигнал поступает на панель СС1 через ЩК АПС;
- 10.15.4 Питание -24В на панели СС1 в ПУ ЛБ и ПУ Пр.Б поступает от встроенного в ПУ ЛБ блока питания UZ ~380/-24В.

### 10.16 Служебная связь

10.16.1 Проектом предусматривается служебная связь между рубкой управления и машинным отделением (RDB 68.08-026-028Э4).

В состав служебной связи входят:

- безбатарейный телефон ТА1 типа БТ-1У на одну линию с усилителем, расположенный в рубке управления;
- безбатарейный телефон ТА2 типа БТ-1 на одну линию, расположенный в МО.
- наушники МГ типа МГГ-ЗП с микрофоном и ручным переключателем, расположенные в МО

10.16.2 Дополнительно к вышеуказанным безбатарейным телефонам зака-зываются металлические кожухи БТ-МК, куда они и встраиваются.



## 10.17 Измеритель параметров земснаряда

10.17.1 Проектом предусматривается установка на земснаряде измерителя параметров землесосного земснаряда

В состав измерителя входят:

- эхолот
- блок электронный ИПЗС, установленный на ПУ Пр.Б;
- датчик глубины S1, установленный на раме грунтозаборного устройства;
- датчик вакуума S2, установленный на всасывающем трубопроводе в МО;
- датчик давления S3, установленный в напорном трубопроводе в МО;
- датчик давления S4, установленный в трубопроводе насоса технической воды;
- датчик скорости S5, установленный в МО;
- датчики консистомера S6, установленные в МО.

Измеритель получает питание ~220В от ПУ Пр.Б.

Амперметр - основной эл.двигатель, двигатель насоса гидроразмыва, тех.насос, один на все лебедки.

Киловольтметр - основной двигатель, двигатель насоса гидроразмыва.

Вакуумметр - всасывающая магистраль основного насоса, рыхлителя

Манометр - напорная магистраль: тех насоса, основного насоса, насоса гидроразмыва

Система контроля электрооборудования и КИП организована в рубке управления с дублированием в машинном отделении.

Основным родом тока бортовой электросети на земснаряде принимается переменный трёхфазный ток, напряжением 380В, частотой 50Гц.

- 6000В трёхфазного тока для питания электродвигателя грунтового насоса, электродвигателя насоса гидрорыхления;
- 380В трёхфазного тока для питания электроприводов технологических электроприводов, общесудовых силовых потребителей;
- 220В (фаза-ноль) для питания сетей основного освещения, бытового оборудования;
- 12В переменного тока для сетей переносного (ремонтного) освещения.

Земснаряд снабжен всем требуемым Правилами РРР инвентарным снабжением, в соответствии с «Ведомостью инвентарного снабжения»

### Мачтовое устройство

На крыше рубки управления устанавливается съёмная мачта для размещения сигнальных фонарей.

На палубе центрального понтона, в районе 24-25шп. по Пр.Б и ЛБ установлены две съёмные стойки, для несения круговых огней красных и зеленых. Две аналогичных съёмных стойки расположены в районе 0-1шп., на палубе боковых понтонов Пр.Б и ЛБ.

### Сигнальные средства

Земснаряд снабжается сигнально-отличительными фонарями:

- фонарь круговой белого огня - 1 шт.;
- фонарь круговой зеленого огня - 5 шт.;
- фонарь круговой красного огня - 4 шт.;
- фонарь круговой подвесной красного огня – 3шт.;
- фонарь круговой подвесной белого огня – 1шт.

### Дневные сигнальные знаки:

- шар черный II-600 - 3 шт.;
- флаг сигнальный (щит) «А» бело-синий 0,5х0,5 м - 1 шт.;

Звуковые средства:

- колокол латунный 325 - 1 шт.

## 12.6 Электрическое освещение

12.6.1 На судне предусмотрены следующие виды освещения:

- основное и переносное (ремонтное);
- наружное;
- аварийное.

12.6.2 Освещение основное выполнено на напряжение 220В.

12.6.2.1 Питание основного освещения машинного отделения выполнено по двум отдельным фидерам: один фидер питания от ГРЩ, а второй – от ПУС.

Питание освещения санузла на главной палубе предусмотрено от отдельного автоматического выключателя в ГРЩ

Питание освещения рубки управления предусмотрено от отдельного автоматического выключателя в ПУС.

Для освещения машинного отделения и рубки управления предусмотрены светильники с люминесцентными лампами. Для освещения санузла предусмотрен светодиодный светильник.

12.6.2.2 Для питания переносных светильников ремонтного освещения предусмотрена установка в МО и рубке управления штепсель-трансформаторов с выходным напряжением 12В.

Питание штепсель-трансформаторов переносного (ремонтного) освещения и розеток в рубке управления напряжением 220В, предусмотрено по отдельным фидерам от ГРЩ и от ПУС.

12.6.3 Освещение наружное выполнено на напряжение 220В.

12.6.3.1 Для освещения палубы устанавливаются пять судовых светодиодных прожекторов.

Четыре прожектора устанавливаются на крыше рубки управления: два с направлением в сторону носовой оконечности земснаряда и два с направлением в сторону кормовой оконечности земснаряда, в том числе в сторону установки спасательного плота и забортного пространства в районе его спуска. Один прожектор устанавливается на в районе 25...26шп по Пр.Б на центральном понтоне с направлением в сторону пульпопровода.

12.6.3.2 Питание прожекторов предусмотрено от ПУС. Включение и выключение прожекторов с помощью автоматических выключателей питания, установленных на ПУС в рубке управления.

12.6.4 В соответствии с п.4.2.2.1 ч. VI ПКПС на самоходном судне допускается вместо сети аварийного освещения использовать переносные электрические фонари. На земснаряде предусмотрено хранение в рубке управления двух таких фонарей.





## Установленное оборудование Корпус и надстройка

1	Материал корпуса	Сталь
2	Конструкция	секционно-разборная
3	Способ соединения понтонов корпуса:	болтовое
4	Количество и размер понтонов	L x B x H, м
	Центральный	1 шт.
	Центральный кормовой	1 шт
	Боковые понтоны	6 шт.
6	Размер шпации	500 мм
7	Система набора	поперечная
8	Число водонепроницаемых переборок понтонов	6x6
9	Материал и толщина наружной обшивки корпуса:	
	Центральный понтон с подзором (перед/корма)	
	- борт, переборка – сталь	S = 8 мм
	- днище – сталь	S = 8 мм
	- транцы – сталь	S = 12 мм
	Боковой понтон с подзором (перед/корма)	
	- борт, палуба, переборка – сталь	S = 8 мм
	- днище, – сталь	S = 8 мм



### Лебедка рамоподъемная – 1 шт.

1	Тяговое усилие	- 50кН (5,0 тс)
2	Скорость выбирания каната	Не менее 18 м/мин
3	Канатоемкость	Не менее 100 м
4	Кратность полиспаста	6
5	Тормоз колодочный ТКГ	2 шт.
6	Регулировка скорости	опция
7	Устройство укладки каната	есть
8	Диаметр каната	22 mm



### Лебедки папильонажные и сваеподъемная – 5 шт.

1	Тяговое усилие	- 50 кН (5 тс)
2	Скорость выбирания каната	Не менее 6,6 м/мин
3	Канатоемкость	Не менее 250 м
4	Диаметр каната	22 mm
7	Устройство укладки каната	есть





## Грунтозаборное устройство (ГЗУ)

1	Тип рыхлительного устройства	гидроразрыв
2	Мощность	500 кВт\6кВ
3	Напор	90м
4	Подача	1600 м3/ч



## Система технологической воды

1	Напор	90 м
2	Подача	200 м3/ч
3	Мощность двигателя насоса	75 кВт



## Гидротехнические устройства

1	Противозавальное устройство	Есть
2	Промывная система грунтового насоса	Есть
3	Забортное охлаждение	(наличие зависит от типа двигателя)
4	Эжектирующая насадка устройства гидроразмыва	Есть
6	Улучшенная легкосборность и ремонтпригодность	Есть
7	Система вентиляции машинного отделения	Принудительная согласно ТЗ
8	Система отопления машинного отделения	Есть
9	Система обогрева основных агрегатов	
	Трубопроводная арматура:	
10	Люк ревизии	перед грунтовым насосом
11	Гофрированный патрубок L = 3,0 м	1 шт.
12	Кормовое поворотное устройство	литой поворотный шарнир
13	Демпферные компенсаторы грунтового насоса (сталь)	1 шт





## Всасывающий и напорный трубопровод

1	Условный диаметр всасывающей трубы	630 мм
2	Условный диаметр напорного трубопровода	630 мм
3	Литые отводы из износостойкого сплава либо усиленные наплавкой	2 шт

## Судовые системы

1	Устройства осушения боковых понтонов	переносная помпа, эжектор, автоматический насос -погружной 150/7 Н (установлен во всех сухих отсеках)
2	Устройство осушения центрального понтона	
3	Система пожарной сигнализации	Есть
4	Система пожаротушения аэрозольная объемная	Есть
5	Сигнализация о наличии воды в трюмах, с выводом сигнала на пульт управления	Есть
6	Спасательные принадлежности: Круги, спасательные жилеты, шары, лини - не менее чем по два комплекта на каждые 20м длины палубы, спасательные круги снабжены линями длиной не менее 30м. Пути выхода к спасательным средствам обозначены, в соответствии с правилами безопасности действующими в РФ.	Есть
7	Наличие противопожарного инвентаря, в соответствии с правилами пожарной безопасности РФ	Есть
8		
9	Трап-сходня съемный	Есть
10	Громкоговорящая связь	Оповещающий колокол
11	Двухсторонняя звуковая сигнализация рабочих процессов между машинным отделением и кабиной	Есть
12	Система сбора и выдачи сточных вод	Есть
13	Система воздушных и измерительных трубопроводов	Есть
14	Система бытового водоснабжения питьевой водой	Есть
15	Система бытового водоснабжения забортной водой	Есть
16	АПС и автоматика	Есть
17	Сбора и перекачки нефтесодержащих вод	Есть
18	Система сбора утечек топлива	Есть

## Электротехническое оборудование

1	Контрольно распределительный электрошкаф 0,4 кВ	1
2	Шкаф управления лебедками	1
3	Шкаф управления насосами	1
4	Пульт управления и сигнализации ПУС	1
5	Пульт управления грунтозабором ПУГ	1
6	Приборы осветительные и светосигнальные требованиям РРР	Есть
7	Аппаратура и коммутационная и защитная	Есть
8	ИБП, аккумуляторы	Есть
9	Средства сигнализации	Есть
10	Радиосвязь	Есть
11	АПС общесудовая	Есть
12	Сигнализация авральная	Есть
13	Аварийный дизель генератор	Есть
14	Отопление электрическое	Есть

## Мастерская, кладовая расположение в кормовом ЦП

1	Помещение для приема пищи на 4 чел. Помещение для ведения документации работниками персонала Санузел	
2	Материал корпуса	сталь
3	Внутренняя обшивка кабины	есть
4	Количество дверей	1
5	Материал окон	стекло
6	Тип вентиляции	сплит система
7	Теплоизоляция	есть
8	Система отопления	есть
9	Верстак, тисы слесарные, станок точильно-шлифовальный, станок сверлильный, траверса для удобства ремонта, кран-балка с кручной цепной талью г/п 2 тн.	есть
10	Укомплектован: набор ключей, отверток, головок, съемником, инструментом для обслуживания земснаряда.	есть



## Электротехническое оборудование и автоматизация

1	Система контроля состояния электрооборудования	аналоговая
2	Тип системы измерения рабочих параметров и размещение контрольных приборов:	
	насосного оборудования	аналоговая, в кабине
	главного двигателя	аналоговая, в кабине
3	Система аварийной сигнализации и остановки оборудования:	
	насосного оборудования	аналоговая, в кабине
	главного двигателя	аналоговая, в кабине
4	Степень автоматизации работы:	
	насосного оборудования	контроль давления
	главного двигателя	пусковой реактор
5	Система контроля производительности земснаряда (фото ниже) с сохранением и передачей данных, подсчетом выработки в режиме online	Есть
6	GSM модуль удаленного контроля расхода энергоносителей	Есть
7	Система видеонаблюдения	Есть
8	Количество точек освещения машзала	6
9	Количество наружных прожекторов	4
10	Автоматика включения аварийных насосов для откачки воды из трюмов	Есть



## Программно-аппаратный комплекс

представляет собой систему трехмерного позиционирования земснаряда, которая позволяет вести мониторинг дноуглубительных работ, а также значительно повысить эффективность использования земснаряда. Багермейстер имеет возможность видеть положение земснаряда относительно карты глубин, положение грунтозаборного устройства относительно рельефа дна, проектной глубины и проектных границ. Кроме того, оператор всегда может определить, на каких участках работы производились, а на каких еще нет.

Система 3D позиционирования позволяет решать 2 типа задач:

1) Задачи на борту, стоящие перед багермейстером (Где копать? Где можно не копать? Где уже выкопано и т.д.)

2) Задачи в офисе, стоящие перед руководством (удаленный мониторинг хода работ, формирование задачи багермейстеру, оценка динамики/выполненных/предстоящих работ и т.д.)

В базовой комплектации система выполняет следующие функции:

- Отображение положения земснаряда и его механизмов в реальном времени;
- Отображение на цифровой карте участка работ текущих глубин в соответствии с исходным промером в виде цветового распределения;
- Динамическая регистрация процесса дноуглубления (контроль изменения рельефа дна в результате дноуглубительных работ с помощью цветowych карт глубин и в виде боковой проекции донного профиля);
- Отображение дополнительной информации о качестве GPS-сигнала, в текущих координатах, крена, дифферента; (углов поворота башни, стрелы, рукояти и ковша
  - для плавэкскаватора; положения рамы с черпаковой цепью – для многочерпакового земснаряда)
- Регистрация трека судна за определенный период или за все время проекта;
- Настройка параметров работы датчиков системы;
- Выбор участка работ;
- Ввод проектной глубины (опорная отметка);
- Встроенный графический редактор с возможностью корректировки графического представления участка работ непосредственно багермейстером (обозначение границ черпания, препятствий, подводных и надводных объектов, береговой или причальной линии и пр.);
- Измерение расстояний и направлений на карте участка работ, получения координат выбранных на карте точек;
- Масштабирование и просмотр различных частей карты участка работ;
- Сохранение информации о ходе дноуглубительных работ в специальном архиве;
- FleetControl, который позволяет удаленно контролировать гидротехнические работы, формировать задания, вести анализ выполненных и предстоящих работ.

Аппаратная часть комплекса включает в себя:

- Комплект датчиков для определения положения грунтозаборного устройства;
- Комплект датчика осадки;
- Комплект оборудования для спутникового позиционирования;
- Блок обработки данных с датчиков и спутникового оборудования, включая преобразователи сигналов, датчик крена, дифферента, комплект ИБП;
- Рабочая станция с GSM оборудованием для передачи данных с предустановленным программным обеспечением;
- GSM антенна;
- Комплект клавиатура + мышь.




Интерфейс программы представляет собой отображение дноуглубительного устройства в виде вертикальной и боковой проекции, что позволяет багермейстеру видеть положение земснаряда относительно карты глубин, положение грунтозаборного устройства относительно рельефа дна, проектной глубины и проектных границ. Кроме того, оператор всегда может определить, на каких участках работы производились, а на каких еще нет.

Ниже приведены скриншоты интерфейса программы из систем нашего производства. В каждом случае он может несколько отличаться, так как 3D модель судна создается индивидуально под каждый проект.



Дистанционный мониторинг работы земснаряда в текущий момент и за весь проект в целом реализуется через облачный сервис FleetControl. Данный сервис консолидирует на сервере данные с любого количества земснарядов, на которых установлены системы мониторинга, визуализирует их, собирает в табличные и графические представления, дает возможность дистанционно загружать свежие гидрографические данные и технические задания для земснарядов. Благодаря ему руководитель сможет:

- Оценивать положение всех единиц флота в текущий момент или в любой момент с начала работ — треки, отображающие пройденный путь, накладываются на виртуальную карту;
- Производить оценку достигнутых на настоящий момент или на любой момент с начала работ глубин на конкретных участках — цветное обозначение глубин также накладывается на виртуальную карту;
- Оценивать динамики работы, «воспроизводя» накопленные данные;
- Производить оценку производительности каждой смены, затраты времени и расходных материалов на выработанный объем грунта и тем самым — относительную себестоимость работ;
- Осуществлять дистанционную загрузку новых карт и технических заданий для земснарядов.









## Оснащение багерской кабины

1	Размеры багерской кабины EURO: длина ширина высота	2 м 4 м 2,2 м
2	Материал корпуса	сталь
3	Внутренняя обшивка кабины	Есть
4	Количество дверей	1
5	Материал окон	стекло\ composit EURO
6	Панорамное остекление	ДА
7	Количество дождевых дворников	опция
8	Фурнитура стеклопакета	Форточки
9	Тип приборной панели	Двустоечная
10	Тип приборов	Гибридные
11	Размещение приборов	Раздельно
12	Тип вентиляции	Сплит система ROOF
13	Теплоизоляция	Есть
14	Система отопления	Есть
15	Дворник (стеклоочиститель)	Есть
16	Кресло пульт с органами управления	Есть
17	Бортовой компьютер	Есть



## Модуль 1 яруса для экипажа

1	Помещение для приема пищи на 4 чел. Помещение для ведения документации работниками персонала Санузел	
2	Материал корпуса	сталь
3	Внутренняя обшивка кабины	есть
4	Количество дверей	1
5	Материал окон	стекло
6	Тип вентиляции	сплит система
7	Теплоизоляция	есть
8	Система отопления	есть



## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

Консольный кран, г/п 3т	Есть	
Стрела якорная	Есть	
Свайный аппарат	Есть	
Гидросистема рабочего оборудования изолированная или одноконтурная	---	
Кресло-пульт с оперативными органами управления	кресло без органов	
Усиленные корпус из судовой стали	Есть	
Антикоррозионное покрытие корпуса		
- эпоксидно-полиуретановое	Да	
- антиобрастающее		
Бортовой сварочный аппарат	Есть	
Верстак с инструментом	Есть	





## Свайное устройство

Общие сведения.

Свайное устройство состоит из одной напорной сваи, установленной в прорези в кормовой оконечности на специальной сваевой каретке и одной закорной сваи, установленной за кормовым транцем. Свайное устройство предназначено для обеспечения продольного перемещения земснаряда путём перемещения каретки с заколотой напорной сваей «назад» вдоль корпуса земснаряда внутри прорези. Перемещение каретки с заколотой напорной сваей заставляет земснаряд продвигаться «вперёд». По окончании прорези для хода каретки, напорная свая поднимается и каретка перемещает её в начало прорези корпуса. Для гарантированной фиксации земснаряда над местом работы, на время возврата каретки в исходное положение, временно опускается закорная свая – осуществляется перезакол.

Обе сваи поднимаются гидравлическими цилиндрами тяговым усилием 55т одностороннего действия, через сваиные стропы - стальные канаты 33-Г-1-Ж-Л-О-Н-1570 ГОСТ 7668-80. Верх каждого гидроцилиндра оборудован тросовым шкивом и направляющей. Ход цилиндров подъема сваи 1500мм. Захват сваи осуществляется тросовым захватом-удавкой, к которому крепится сваиный строп.


Свайная каретка.

Свайная каретка движется в прорези по стальным направляющим, на специальных катках. Движение каретки осуществляется гидравлическим цилиндром тяговым усилием 30,0т двойного действия, с ходом 3,0м.

Сваи.

Сваи изготовлены из толстостенной трубы наружным диаметром 720 мм, толщиной 16 мм, общей длиной 17м.

Гидроцилиндры наклона свай тяговым усилием 10т, ходом 0,6м обеспечивают укладку свай в положение по-ходному в специальные ложементы, установленные на палубе рубки 1-ого яруса и подъем свай в рабочее положение.




№	Наименование	Единица измерения	Значение
1	Тип гидроцилиндра		поршневой, двустороннего действия
2	Рабочее давление	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	24 (240)
3	Усилие на штоке при рабочем давлении	не менее, кгс	60000 (в поршневой полости), 12800 (в штоковой полости)
4	Диаметр поршня	мм	180
5	Диаметр штока	мм	160
6	Ход гидроцилиндра	мм	1500
7	Рабочая жидкость		минеральные масла с вязкостью 10-400 сСт, класс чистоты не грубее 9 по ГОСТ 17216-2001
8	Масса устройства без учета рабочей жидкости	кг	
9	Габаритные размеры	мм	длина 2300, ширина 280, высота 270

### Технические характеристики

- 2.1 Тип гидроцилиндра – поршневой, двустороннего действия.
- 2.2 Рабочее давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) 24 (240)
- 2.3 Усилие на штоке при рабочем давлении не менее, кгс:  
в поршневой полости 60000  
в штоковой полости 12800
- 2.4 Диаметр поршня, мм 180
- 2.5 Диаметр штока, мм 160
- 2.6 Ход гидроцилиндра, мм 1500
- 2.7 Рабочая жидкость - минеральные масла с вязкостью 10-400 сСт , класс чистоты не грубее 9 по ГОСТ 17216-2001
- 2.8 Масса устройства без учета рабочей жидкости, кг
- 2.9 Габаритные размеры, мм:  
- длина 2300  
- ширина 280  
- высота 270


### Свайное устройство

Свайное устройство состоит из одной напорной и одной закорной свай. Для перемещения напорной сваи в прорези корпуса предусмотрена свайная каретка, перемещение каретки обеспечивает гидроцилиндр. Подъем свай обеспечивают гидроцилиндры. Предусмотрена возможность укладки свай в положение по-ходному при помощи гидроцилиндров, с обеспечением габарита не выше съемных частей землесоса.



- 1 Размеры для сварки.
- 2 Ссылка на чертеж ГИЕТ №25-96 №56.
- 3 Угол отклонения сваи от 90°.
- 4 Максимальная высота – ствол для сваи Ø5 м.

				ГОБ.400.50.250.60.000 Г4	
Исполн.	Р.З.	А.В.	А.В.	Пульт управления	10
Сделано	Проверено	Сделано	Проверено	Габаритный чертеж	15



- 1 Размеры для сварки.
- 2 Ссылка на чертеж ГИЕТ №25-96 №56.
- 3 Угол отклонения сваи от 90°.
- 4 Максимальная высота – ствол для сваи Ø5 м.

				ГОБ.400.50.250.60.000 Г4	
Исполн.	Р.З.	А.В.	А.В.	Пульт управления	47
Сделано	Проверено	Сделано	Проверено	Габаритный чертеж	125



## Судовое устройство и снабжение

входит в комплект поставки

Якорь Холла массой №1	1
Якорь Холла массой №2	2
Мотопомпа дизельная переносная	1
Швартовный канат	3
Плот спасательный ПСН-6Р в контейнере	1
Спасательный круг	2
Буй светящийся к спасательному кругу типа БС-2	1
Линь выкидной плавучий СП-16 к спасательному кругу (L=30м)	1
Жилет спасательный типа II	3
Шар черный II-600	3
Флаг сигнальный (щит) «А» бело-синий 0,5х0,5 м	1
Колокол латунный 325	1
Сигнально-отличительные фонари	
фонарь круговой белого огня	1
фонарь круговой зеленого огня	5
фонарь круговой красного огня	4
фонарь круговой подвесной красного огня	3
фонарь круговой подвесной белого огня	1
Комплект слесарного инструмента	1
Цемент быстросхватывающийся марки ГЦ-400	75кг
Ускоритель затвердевания бетона (жидкое стекло)	4кг
Песок природный	75кг
Ящик для песка емк. 0,125м <sup>3</sup>	1
Совок для песка	1
Кренометр «КМ»	1
Футшток складной L=6м	1
Флаг сигнальный (щит) «А» бело-синий) 0,5х0,5м	1
Шкаф для пиротехнических средств	1
Ракета парашютная судовая красного огня	3
Фальшфейер (бедствия) красного огня	3
Покрывало для тушения пламени 1,5х2,0 м	1
Огнетушитель порошковый ОП-5	5
Щит для пожарного инструмента	1



## Судовое устройство и снабжение

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект пожарного инстру- мента (поз.80-82 )	1
Топор пожарный поясной	1
Лом пожарный легкий	1
Багор пожарный	1
Ведро пожарное с линем 15 м	2
Гнездо для крепления огнетушителя ОП-5	5
Водоструйный эжектор ВЖ25	1
Аэрозольная система TOP 3	3
УКВ-радиотелефония станция Гранит Р-24	1

DREDGER-7.COM





<b>ЗИП</b> (в комплект поставки не входит) на выбор заказчика		ШТ
рамоподъемная лебедка 5 т. Барабан на 200 метров. Трос 21мм	397 900	0
двигатели лебедок 18,5*750 5т	69 600	0
двигатели лебедок 7,5*1000 3,2т	33 000	0
гидротолкатели на лебедки 3,2 т	11 000	0
гидротолкатели на лебедки 5 т	13 000	0
папильонажная лебедка 3,2т Барабан на 250м Трос 19,5мм	270 000	0
комплект насоса ЗИП с валом / ИЧХ	1 400 000	0
Колесо рабочее ИЧХ28Н2	160 000	0
Бронедиск передний, ИЧХ28Н2	70 000	0
Бронедиск задний, ИЧХ28Н2	70 000	0
насос заливочник	65 000	0
метизы комплект	58 000	0
трос 19,5 мм (200мп)	50 000	0
трос 21 мм (200мп)	54 000	0
паронит 1 мм (10м <sup>2</sup> )	5 900	0
резина рулонная 6 мм (10м <sup>2</sup> )	8 700	0
полиспастные блоки в комплекте 1 ед зем (полный в сборе)	25 000	0
гофра Ду L3. Трубопровод состоит из резиноканевого каркаса и армирующих элементов (метизы, фланцы в комплекте	212 000	0
вакуумметры \ манометры вместе с клапаном комплект	24 000	0
Комплект ЗИП на ДВС, ДГУ (фильтра, масла)		0
Комплект сваных принадлежностей с электродами, резаком, балон кислорода, пропана, углекислота.	48 000	0
Кабель ВВГ 3*2,5 мм <sup>2</sup> (200мп)	7 500	0
Трансформатор на 220/12В с розеткой, плюс лампочки, удлинитель с цоколем	12 000	0
Щиток ОЩВ (2шт)	10 000	0
Лампочки с патроном	6 000	0
Розетки 2вх (4 шт)	2 000	0
Индикаторы (красный 10шт /зеленый 10шт )	9 000	0

<b>ЗИП</b> (в комплект поставки не входит) на выбор заказчика		ШТ	
Двухкнопочный пост (3шт)	1 600	0	
Стабилизаторы напряжения (Активная мощность: до 1 кВ , Входное напряжение: 220 В)	5 600	0	
Изолента, бирки, маркеры, скотч, нож, наборы инструмента и метизов (мин)	3 500	0	
Вал Ø60 мм, L-150 м., в комплекте с кольцами и шплинтами - 3 компл	4 000	0	
Пускатель магнитный 160А	7 800	0	
Пускатель магнитный 60А	3 400	0	
Трансформаторы тока типа ТТИ-30 150/5 5ВА класс 0,5S без шины	600	0	
Кабель КГхл 4х6-380 (100мп)	18 000	0	
Кабель КГхл 3х2,5-380 (100мп)	14 500	0	
Провод ПВС 1х1,5 - 20м. (50 мп)	2 400	0	
Провод ПВС 4х2,5 - 20м. (50 мп)	2 700	0	
Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 (КВТ), НШВИ 2.5-12 (КВТ) - по 2 упаковки каждого размера.	1 600	0	
Пресс-клещи для обжима наконечников штыревых втулочных - 2шт.	2 500	0	
DIN-рейка: 35х7,5х2000 мм. – 2 шт.	1 000	0	
Кембрик ТВ-40 2,5 мм. – 20 м.	1 800	0	
Кембрик ТВ-40 5 мм. – 20 м	1 800	0	
Кембрик ТВ-40 10 мм. – 20 м.	1 800	0	
Кабель силовой 3х1,5 кв.мм медный гибкий с резиновой изоляцией холодостойкий (200мп)	7 900	0	
Винт с полукруглой головкой (М4-м12)х20 + гайка + 2 шайбы + гровер	5 900	0	
Кнопка SB7-CB45 плоская с пружинным возвратом NO+NC красная	1 700	0	
Кнопка SB7-CB45 плоская с пружинным возвратом NO+NC зеленая	1 700	0	
Береговой контейнер склад. с переносной ДГУ 6 кВт. 12х2,4	250 000	0	
Береговой Штаб. (рабочий кабинет, раздивалка - сушка, спальня 4 места, все оборудовано мебелью, сплит системой, отоплением, под ключ) 12х2,4	1 150 000	0	
<b>ИТОГО</b>			



## Склад



## Душевая

Душевая предназначена для одновременной мойки 6 человек. В вагончике есть тамбур, раздевалка с раковинами, помещение с раздельными душевыми кабинками и техническое помещение с водонагревателем. Здание можно использовать круглый год в любых климатических условиях.

3Д - разрез



## Офис

Помещение предназначено для обеспечения комфортных условий работы административных сотрудников. Офис на 6 рабочих мест. Предусмотрено 2 зоны: рабочая и зона ожидания. Отопление электрическое конвекторного типа.

3Д - разрез



## Прорабская

Решение vip-уровня. Подходит для размещения мастеров строительных бригад, представителей административно-управленческого и руководящего состава. Комфортабельное помещение со всеми необходимыми удобствами.

3Д - разрез



## Ремонтная мастерская

Предназначен для выполнения слесарных и ремонтных работ. Используется мастерская в местах проведения строительных, геологоразведочных, буровых работ в условиях вахты.

3Д - разрез



## Санузел

Помещение разделено на три отделения. Два оснащено кабинками и умывальниками. Третье отделение - техническое. Отопление вагончика - электрическое, конвекторного типа. Водоснабжение автономное или централизованное.

3Д - разрез



## Штаб

Практичный вариант жилого вагончика на 4 человека. Вагон-дом оснащен кухней, санузлом и душевой. Комфортные условия вагончика подходят для длительного проживания людей в условиях работы вахтовым методом.

3Д - разрез





### Конструктив транспака «Полюс»



**Дополнительное оборудование**

(в комплект поставки не входит) на выбор заказчика

		ШТ
	0	0
Мотозавозня самоходная (малая-карьерная) с насосной аппаратурой, ДЭС 10кВт, КМУ Z 4,5\2т, танк воды 1м <sup>3</sup> , танк топливный 10м <sup>3</sup>	17 710 000	0
Модульное судно МУИТI УНМР 100 РРР «Л» КМУ Z 4,5\2т, танк воды 1м <sup>3</sup> , танк топливный 10м <sup>3</sup>	22 800 000	0
Система майнообразования земснаряда (не допускает обледенения акватории вокруг корпуса, при работе в зимний период) 133кВт	3 480 000	0
Раструб Ду 530 < Ду720	19 000	0
Колодец h=7м Ду720\7створок	170 000	0
Система контроля производительности земснаряда (фото выше) с сохранением и передачей данных, подсчетом выработки в режиме online	3 640 000	0
Монтаж и пусконаладка (20 дней) бригада - техника для сборки и спуска на воду, масла, дизель, газы, провода, расходные материалы, стапеля, проживание, питание, оборудование и инструмент для монтажа, энергия, логистика. Обучение	1 300 000	0
Плав кран самоходный с мотором Yamaha 9,9GMH, 3 тонны грузоподъемность	1 300 000	0
Шеф монтаж 2-3 человека	300 000	0
Пульпопровод <b>на выбор</b> Ду 630F L=10\ 1 штука (речной) плавающий	520 000	0
Ду 630F L=10\ 1 штука (береговой)	455 000	0
Ду 630 L=9\ 1 штука (речной) плавающий, стальной, на шаровых соединениях, с освещением - 2 светильника, ограждением 1100мм, и трапами, один спасательный круг.	890 000	0
Лодка алюминиевая в комплекте с веслами и с мотором Yamaha 9,9GMH	200 000	0
Классификатор конусный Н12\4шлюза, фундамент, балконы обслуживания, опоры, лестницы, трапы.	1 780 000	0
Лодка алюминиевая в комплекте с веслами	70 000	0
Буксирно-моторный катер 02630 (new)	16 780 000	0





<b>Дополнительное оборудование</b> (в комплект поставки не входит) на выбор заказчика		ШТ
Кабель 3*50+1*16+1*10мм2 (6кВ)	2 045	0
Береговое ЯКНО 6кВ (ВВ/ТЕЛ) с комплектом защиты ПУЭ, узел учета.	1 450 000	0
Модуль помещение с оснащением: Помещение для приема пищи на 4 чел. Помещение для ведения документации работниками персонала Санузел	4 000 000	0
Шлюпка цельносварная, стальная, толщина обшивки 2,5мм, 2 герметичных отсека с люками, установлен спасательный леер по наружному борту, без мотора. Укомплектована веслами, багром, 2 спасательных круга, 2 спасательных жилета.	100 000	0
плав якорь (понтон с леерным ограждением, прорезью для якоря, якорь 300кг, лебедка ручная)	650 000	0
Понтон для ремонта и обслуживания плавучего пульпопровода (длина 5750мм, ширина 2540, грузоподъемность 1,3 тн., с леерным ограждением)	600 000	0
Лодка пассажирская со спасательными принадлежностями (winboat 47 DCM с мотором Yamaha 40) (замена катера БМК)	1 100 000	0
Доставка	0	0
рем. комплект насоса ГруТ 2000,63 с валом / ИЧХ	1 850 000	1
ГруТ 2000,63 манжеты	5 000	4
ГруТ 2000,63 втулки	12 000	3
паронит 1 мм /3м.кв	200	3
резина рулонная 8 мм / 3м.кв	400	3
метизы комплект	150 000	1
<b>ИТОГО</b>		
Комплект оборудования для гидромеханизации		



## Грунтопровод плавающий на выбор

Ду 630F L=10\ (речной) плавающий.

Поплавок изготовлен из износостойкого пластика, внутри заполнен вспененным материалом.

Трубопровод состоит из резиноканевого каркаса и армирующих элементов



Ду 630 L=9\ 1 штука (речной) плавающий, стальной, на шаровых соединениях, с освещением - 2 светильника, ограждением 1100мм, и трапами, один спасательный круг.





<b>Объем поставки и стоимость</b>		ШТ	
<b>ЗЕМСНАРЯД NEPTUS SD EG 60 RRR «М-СП» 3.5 HYBRID</b>	168 00 0000	1	168 000 000
<b>ЗЕМСНАРЯД NEPTUS SD EG 60</b> Тип «карьер» без согласования проектной, технической документации и без надзора и наблюдения PPP. Комплектация уточняется индивидуально!!! Стоимость без ДГУ.	60 000 000	1	60 000 000
Пульпопровод Ду 630F L=10\ 1 штука (речной) плавающий Поплавок изготовлен из износостойкого пластика, внутри заполнен вспененным материалом. Трубопровод состоит из резинотканевого каркаса и армирующих элементов	520 000	300	156 000 000
СУММА			

## СРОК ПОСТАВКИ

Вариант#1 - 8 месяцев при оплате 70% / 25%/ 5% перед отгрузкой  
 Вариант#2 - 11 месяцев при оплате 50% / 45%/ 5% перед отгрузкой

## УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

1. предоплата до начала производства 50%
2. промежуточный платеж по факту наличия всех агрегатов и части плавбазы 45%
3. промежуточный платеж по факту готовности перед отгрузкой 5%

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

12 месяцев с момента передачи установки в эксплуатацию  
 (за исключением быстро изнашиваемых и расходных материалов).

## СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Свидетельство о классификации;  
 Свидетельство о годности судна к плаванию;  
 Свидетельство о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна;  
 Акт первоначального освидетельствования  
 Паспорт земснаряда  
 Инструкция по эксплуатации  
 Информация об остойчивости и непотопляемости судна  
 Комплект чертежей

## Контакты

Адрес производства объемных стальных конструкций:  
Челябинская обл., г.Копейск, с.Калачево, ул.Южная, 8А/16





Адрес производства компонентов, узлов, сборных конструкций, оборудования.  
г.Миасс, Тургоякское шоссе, 7 корпус 1

Телефоны:

многоканальный:

+7 351 799 5953 +7 351 277 89 50

+7 343 226 4671 +7 351 779 42 64

специалист по работе с клиентами: +7 951 464 54 57  WhatsApp +7 952 506 07 74   

Электронные адреса:

специалист по работе с клиентами: art@uralhydromech.com

sele.otdel@yandex.ru

zakup@uralhydromech.com

fin@uralhydromech.com

